



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-830/2017/LMiP
z dnia 11.09.2017**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1 / 1

W PŁYŃĘŁ
L.dz. 958
dnia 14. IX. 2017

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 16.01.2017 znak: ZSOiS.071.35.2017 OL-LMiP.90.30.2017.11
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 06.09.2017
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.90.248.2017
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze – I.Malinowska, K.Zimna
	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	06.09.2017
Data wykonania badania	06.09.2017 – 08.09.2017

kirownik
9.09.2017
14.09.2017

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL-2206„S”	
Miejsce pobrania próbki:			Woda w niecce basenowej pływakowej	
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa. Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

M. J. B. [signature]
Starszy Asystent
mgr inż. Joanna Radawiec

Zatwierdził
KIEROWNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii

[signature]
mgr biol. Anna Karbowiak
data i podpis mikrobiolog

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.