

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - kwiecień 2017

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.04.2017																		
02.04.2017																		
03.04.2017	9 ⁰⁰	675	11 ⁰⁰	680	14 ⁰⁰	650	17 ⁰⁰	680	[P]	9 ⁰⁰	7,7	11 ⁰⁰	7,8	14 ⁰⁰	7,8	17 ⁰⁰	7,7	[P]
04.04.2017	8 ⁰⁰	650	10 ⁰⁰	650	13 ⁰⁰	620	16 ⁰⁰	630	[P]	8 ⁰⁰	7,7	10 ⁰⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,7	16 ⁰⁰	7,6	[P]
05.04.2017	8 ⁰⁰	590	10 ⁰⁰	645	13 ⁰⁰	650	16 ⁰⁰	650	[P]	8 ⁰⁰	7,7	10 ⁰⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,8	16 ⁰⁰	7,7	[P]
06.04.2017	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	640	14 ⁰⁰	640	17 ⁰⁰	635	[P]	8 ⁰⁰	7,8	11 ⁰⁰	7,8	14 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,7	[P]
07.04.2017	8 ³⁰	595	11 ⁰⁰	590	14 ⁰⁰	600	17 ⁰⁰	595	[P]	8 ³⁰	7,8	11 ⁰⁰	7,8	14 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,8	[P]
08.04.2017	8⁰⁰	580								8⁰⁰	7,8							
09.04.2017																		
10.04.2017	8 ³⁰	580	10 ⁰⁰	610	13 ⁰⁰	610	17 ⁰⁰	615	[P]	8 ⁰⁰	7,8	10 ⁰⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,8	[P]
11.04.2017	8 ⁰⁰	590	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	610	[P]	8 ²⁰	7,6	11 ⁰⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,7	15 ⁰⁰	7,8	[P]
12.04.2017	7 ³⁰	550	10 ⁰⁰	610	14 ⁰⁰	600	17 ⁰⁰	600	[P]	7 ³⁰	7,7	10 ⁰⁰	7,7	14 ⁰⁰	7,6	17 ⁰⁰	7,7	[P]
13.04.2017	8 ⁰⁰	520	10 ⁰⁰	520	14 ⁰⁰	520	17 ⁰⁰	535	[P]	8 ⁰⁰	7,7	10 ⁰⁰	7,7	14 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,8	[P]
14.04.2017	7 ³⁰	600	10 ⁰⁰	545	14 ⁰⁰	560	17 ⁰⁰	563	[P]	7 ³⁰	7,7	10 ⁰⁰	7,6	14 ⁰⁰	7,6	17 ⁰⁰	7,5	[P]
15.04.2017																		
16.04.2017																		
17.04.2017																		
18.04.2017	8 ⁰⁰	620	10 ⁰⁰	565	13 ⁰⁰	560	17 ⁰⁰	600	[P]	8 ⁰⁰	7,8	10 ⁰⁰	7,8	13 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,7	[P]
19.04.2017	7 ³⁰	565	10 ⁰⁰	580	13 ⁰⁰	570	16 ⁰⁰	620	[P]	7 ³⁰	7,8	10 ⁰⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,7	16 ⁰⁰	7,7	[P]
20.04.2017	7 ³⁰	600	11 ⁰⁰	605	14 ⁰⁰	610	17 ⁰⁰	605	[P]	7 ³⁰	7,7	11 ⁰⁰	7,7	14 ⁰⁰	7,8	17 ⁰⁰	7,8	[P]
21.04.2017	8 ⁰⁰	580	11 ³⁰	560	13 ⁰⁰	580	17 ⁰⁰	600	[P]	8 ⁰⁰	7,8	11 ³⁰	7,7	13 ⁰⁰	7,7	17 ⁰⁰	7,8	[P]
22.04.2017																		
23.04.2017																		
24.04.2017	8 ¹⁵	575	11	570	13	575	17	580	[P]	8 ¹⁵	7,8	11	7,8	13 ⁰⁰	7,8	17 ⁰⁰	7,7	[P]
25.04.2017	7 ³⁰	550	10 ⁰⁰	555	14	560	16	580	[P]	7 ³⁰	7,8	10	7,7	14	7,7	16	7,8	[P]
26.04.2017	7 ⁴⁵	545	10	560	13 ⁰⁰	580	16	590	[P]	7 ⁴⁵	7,9	10	7,6	13 ⁰⁰	7,9	16	7,9	[P]
27.04.2017	8 ⁰⁰	560	10	590	13 ⁰⁰	560	16 ⁰⁰	560	[P]	8 ⁰⁰	7,6	10	7,8	13 ⁰⁰	7,9	16	7,9	[P]
28.04.2017	7 ³⁰	530	11	560	14 ⁰⁰	575	17 ⁰⁰	590	[P]	7 ³⁰	7,9	11	7,8	14 ⁰⁰	7,9	17 ⁰⁰	7,9	[P]
29.04.2017																		
30.04.2017																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
tel. 68 451 20 50, fax 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - kwiecień 2017

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.04.2017																					
02.04.2017																					
03.04.2017	9 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,40	14 ⁰⁰	0,35	17 ⁰⁰	0,40	[P]	9 ⁰⁰	0,12	[P]	9 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11 ⁰⁰	30 ⁰⁰	14 ⁰⁰	30 ⁰⁰	17 ⁰⁰	31 ⁰⁰	[P]
04.04.2017	8 ⁰⁰	0,48	10 ⁰⁰	0,42	13 ⁰⁰	0,40	16 ⁰⁰	0,40	[P]	8 ⁰⁰	0,4	[P]	8 ⁰⁰	30 ⁰⁰	10 ⁰⁰	31	13 ⁰⁰	30	16 ⁰⁰	29,9	[P]
05.04.2017	8 ⁰⁰	0,65	10 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,54	16 ⁰⁰	0,50	[P]	8 ⁰⁰	0,10	[P]	8 ⁰⁰	29,90	10 ⁰⁰	29 ⁰⁰	13 ⁰⁰	29 ⁰⁰	16 ⁰⁰	29,3	[P]
06.04.2017	8 ⁰⁰	0,50	11 ⁰⁰	0,40	14 ⁰⁰	0,45	17 ⁰⁰	0,45	[P]	8 ⁰⁰	0,24	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11 ⁰⁰	29,9	14 ⁰⁰	29,9	17 ⁰⁰	30	[P]
07.04.2017	8 ³⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,45	14 ⁰⁰	0,40	17 ⁰⁰	0,40	[P]	8 ⁰⁰	0,21	[P]	8 ³⁰	29 ⁰⁰	11 ⁰⁰	29,2	14 ⁰⁰	29 ⁰⁰	17 ⁰⁰	29	[P]
08.04.2017	8 ⁰⁰	0,36								8 ⁰⁰	0,13	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰							[P]
09.04.2017																					
10.04.2017	8 ⁰⁰	0,36	10 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,45	17 ⁰⁰	0,35	[P]	8 ⁰⁰	0,10	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	30 ⁰⁰	13 ⁰⁰	0,30	17 ⁰⁰	30 ⁰⁰	[P]
11.04.2017	8 ²⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,52	15 ⁰⁰	0,45	[P]	8 ¹⁰	0,5	[P]	8 ²⁰	29	11 ⁰⁰	30 ⁰⁰	13 ⁰⁰	30 ⁰⁰	15 ⁰⁰	29,9	[P]
12.04.2017	7 ³⁰	0,50	10 ⁰⁰	0,45	14 ⁰⁰	0,40	17 ⁰⁰	0,45	[P]	7 ³⁰	0,20	[P]	7 ³⁰	28 ⁰⁰	10 ⁰⁰	29 ⁰⁰	14 ⁰⁰	0,29	17 ⁰⁰	29,0	[P]
13.04.2017	8 ⁰⁰	0,50	10 ⁰⁰	0,50	14 ⁰⁰	0,45	17 ⁰⁰	0,40	[P]	8 ⁰⁰	0,15	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	29 ⁰⁰	14 ⁰⁰	29,9	17 ⁰⁰	29,0	[P]
14.04.2017	7 ³⁰	0,36	10 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,50	16 ⁰⁰	0,45	[P]	7 ³⁰	0,20	[P]	7 ³⁰	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	29 ⁰⁰	13 ⁰⁰	30 ⁰⁰	16 ⁰⁰	29,9	[P]
15.04.2017																					
16.04.2017																					
17.04.2017																					
18.04.2017	8 ⁰⁰	0,44	10 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,35	17 ⁰⁰	0,40	[P]	8 ⁰⁰	0,16	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	30 ⁰⁰	13 ⁰⁰	31 ⁰⁰	17 ⁰⁰	0,30	[P]
19.04.2017	7 ³⁰	0,64	10 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,42	16 ⁰⁰	0,40	[P]	7 ³⁰	0,11	[P]	7 ³⁰	31 ⁰⁰	10 ⁰⁰	31	13 ⁰⁰	30	16 ⁰⁰	30,9	[P]
20.04.2017	7 ³⁰	0,50	11 ⁰⁰	0,45	14 ⁰⁰	0,40	17 ⁰⁰	0,35	[P]	7 ³⁰	0,13	[P]	7 ³⁰	30	11 ⁰⁰	30	14 ⁰⁰	30	17 ⁰⁰	29,9	[P]
21.04.2017	8 ⁰⁰	0,48	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,35	17 ⁰⁰	0,30	[P]	8 ⁰⁰	0,14	[P]	8 ⁰⁰	30	11 ⁰⁰	29 ⁰⁰	13 ⁰⁰	29	17 ⁰⁰	29	[P]
22.04.2017																					
23.04.2017																					
24.04.2017	8 ¹⁵	0,25	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,42	17 ⁰⁰	0,35	[P]	8 ¹⁵	0,8	[P]	8 ¹⁵	29 ⁰⁰	11 ⁰⁰	29	13 ⁰⁰	29,0	17 ⁰⁰	29	[P]
25.04.2017	7 ³⁰	0,35	10 ⁰⁰	0,40	14 ⁰⁰	0,40	16 ⁰⁰	0,45	[P]	7 ³⁰	0,9	[P]	7 ³⁰	29,9	10 ⁰⁰	29,9	14 ⁰⁰	29,0	16 ⁰⁰	29	[P]
26.04.2017	7 ⁴⁵	0,64	10 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,35	16 ⁰⁰	0,30	[P]	7 ⁴⁵	0,16	[P]	7 ⁴⁵	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	29 ⁰⁰	13 ⁰⁰	29 ⁰⁰	16 ⁰⁰	29 ⁰⁰	[P]
27.04.2017	8 ⁰⁰	0,50	10 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,30	16 ⁰⁰	0,35	[P]	8 ⁰⁰	0,15	[P]	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	10 ⁰⁰	29,9	13 ⁰⁰	29,9	16 ⁰⁰	29,9	[P]
28.04.2017	7 ³⁰	0,60	11 ⁰⁰	0,55	14 ⁰⁰	0,30	17 ⁰⁰	0,35	[P]	7 ³⁰	0,12	[P]	7 ³⁰	29,0	11 ⁰⁰	30 ⁰⁰	14 ⁰⁰	29,9	17 ⁰⁰	30	[P]
29.04.2017																					
30.04.2017																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
tel. 68 451 20 50, fax 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554