

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - czerwiec 2017

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.06.2017	8 <sup>00</sup>	710	11	700	13	710	16	700	S	8 <sup>00</sup>	7,6	11	7,6	13 <sup>00</sup>	7,7	16	7,7	S
02.06.2017	8	700	12 <sup>00</sup>	720	14 <sup>00</sup>	710	17 <sup>00</sup>	720	S	8 <sup>00</sup>	7,7	12	7,6	14 <sup>00</sup>	7,7	17 <sup>00</sup>	7,7	S
03.06.2017																		
04.06.2017																		
05.06.2017	8 <sup>00</sup>	700	11	720	14 <sup>00</sup>	680	17 <sup>00</sup>	690	S	8 <sup>00</sup>	7,8	11	7,8	14 <sup>00</sup>	7,7	17	7,7	S
06.06.2017	8 <sup>00</sup>	690	12	690	14	600	17	620	S	8 <sup>00</sup>	7,7	12	7,8	14	7,8	17	7,8	S
07.06.2017	7 <sup>45</sup>	695	11	700	16 <sup>00</sup>	650	17	620	S	7 <sup>45</sup>	7,7	11	7,8	15	7,8	17	7,8	S
08.06.2017	7 <sup>00</sup>	650	11	650	14	600	17	610	S	7 <sup>00</sup>	7,7	11	7,7	14	7,8	17	7,8	S
09.06.2017	7	650	12	670	14	700	17	700	S	7 <sup>00</sup>	7,7	12	7,8	14	7,8	17	7,7	S
10.06.2017																		
11.06.2017																		
12.06.2017	7 <sup>30</sup>	690	12	700	14	700	17	690	S	7 <sup>30</sup>	7,8	12	7,8	14	7,8	17	7,7	S
13.06.2017	7 <sup>45</sup>	700	11	690	14	650	17	630	S	7 <sup>45</sup>	7,7	11	7,8	14	7,8	17	7,9	S
14.06.2017	8 <sup>00</sup>	680	12	690	14	700	17	700	S	8 <sup>00</sup>	7,8	12	7,7	14	7,7	17	7,6	S
15.06.2017																		
16.06.2017																		
17.06.2017																		
18.06.2017																		
19.06.2017	8 <sup>00</sup>	700	12	710	14	700	18	700	S	8 <sup>00</sup>	7,8	12	7,8	14	7,8	18	7,8	S
20.06.2017	7 <sup>30</sup>	690	11 <sup>30</sup>	700	15	700	18	720	S	7 <sup>30</sup>	7,8	11 <sup>30</sup>	7,8	15	7,7	18	7,7	S
21.06.2017	7 <sup>20</sup>	690	11 <sup>30</sup>	700	15	710	17 <sup>00</sup>	720	S	7 <sup>20</sup>	7,9	11 <sup>30</sup>	7,7	15	7,7	17	7,7	S
22.06.2017	7 <sup>00</sup>	720	11	720	15	700	17 <sup>00</sup>	700	S	7 <sup>00</sup>	7,9	11	7,9	15	7,8	17	7,7	S
23.06.2017	7 <sup>00</sup>	710	11	650	15	620	17 <sup>00</sup>	700	S	7 <sup>00</sup>	7,8	11	7,7	15	7,7	17	7,8	S
24.06.2017																		
25.06.2017																		
26.06.2017																		
27.06.2017																		
28.06.2017																		
29.06.2017																		
30.06.2017																		

Przebieg walek od zapyka!

Wartkoctje

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - czerwiec 2017

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.06.2017	8 <sup>00</sup>	0,52	11	0,50	13 <sup>00</sup>	0,40	16	0,32	KS	8 <sup>00</sup>	0,4	OS	8 <sup>00</sup>	29 <sup>00</sup>	11	0,29	13 <sup>00</sup>	29	16 <sup>00</sup>	29,1	OS
02.06.2017	8	0,50	12	0,40	14	0,45	17	0,35	KS	8	0,10	S	8	29	12	0,29	14	29	17 <sup>00</sup>	29	S
03.06.2017																					
04.06.2017																					
05.06.2017	8 <sup>00</sup>	0,30	11	0,45	14	0,40	17	0,30	S	8 <sup>00</sup>	0,15	KS	8	29,5	11	29,5	14 <sup>00</sup>	29	17 <sup>00</sup>	29	S
06.06.2017	8 <sup>10</sup>	0,35	12	0,40	14	0,35	17	0,25	KS	8 <sup>10</sup>	0,20	S	8 <sup>10</sup>	29,5	12	29	14	29	17 <sup>00</sup>	29	S
07.06.2017	7 <sup>45</sup>	0,42	11	0,35	14	0,30	17	0,30	KS	7 <sup>40</sup>	0,05	S	7 <sup>40</sup>	28	11	29	15	29	17 <sup>00</sup>	29	S
08.06.2017	7 <sup>00</sup>	0,52	11	0,50	14	0,52	17	0,40	S	7	0,9	S	7	29	11	29	15	29	17 <sup>00</sup>	29	S
09.06.2017	7	0,40	12	0,50	14	0,51	17	0,45	S	7	0,10	S	7	29	12	29,5	14	29,5	17 <sup>00</sup>	29	S
10.06.2017																					
11.06.2017	7 <sup>30</sup>									7 <sup>30</sup>			7 <sup>30</sup>								
12.06.2017	7 <sup>30</sup>	0,65	12	0,60	14	0,50	17	0,45	S	7 <sup>30</sup>	0,9	S	7 <sup>30</sup>	29	12	29	14	29	17 <sup>00</sup>	29,5	S
13.06.2017	7 <sup>45</sup>	0,30	11	0,55	14	0,55	17	0,48	S	7 <sup>45</sup>	0,13	S	7 <sup>45</sup>	28	11	29	14	29,5	17 <sup>00</sup>	29,5	S
14.06.2017	8 <sup>00</sup>	0,49	12	0,50	14	0,49	17	0,48	S	8 <sup>00</sup>	0,4	S	8 <sup>00</sup>	29	12	29	14	29,5	17 <sup>00</sup>	29,2	S
15.06.2017																					
16.06.2017																					
17.06.2017																					
18.06.2017																					
19.06.2017	8 <sup>00</sup>	0,45	12	0,35	14	0,30	18	0,40	S	8 <sup>00</sup>	0,12	S	8 <sup>00</sup>	29	17	29	16	29	18 <sup>00</sup>	30	S
20.06.2017	7 <sup>30</sup>	0,45	11 <sup>30</sup>	0,40	15	0,40	18	0,55	S	7 <sup>30</sup>	0,13	S	7 <sup>30</sup>	29,5	11 <sup>30</sup>	29,5	15	29,5	18 <sup>00</sup>	29	S
21.06.2017	7 <sup>20</sup>	0,4	11 <sup>30</sup>	0,40	15	0,35	17	0,50	S	7 <sup>20</sup>	0,10	S	7 <sup>20</sup>	29,5	11 <sup>30</sup>	29	15	29,5	17 <sup>00</sup>	29	S
22.06.2017	8 <sup>00</sup>	0,45	11 <sup>00</sup>	0,35	15	0,45	17	0,40	S	8 <sup>00</sup>	0,2	S	8 <sup>00</sup>	29	11	29	15	29,5	17 <sup>00</sup>	29	S
23.06.2017	7 <sup>00</sup>	0,50	11	0,55	15	0,45	17	0,40	S	7 <sup>00</sup>	0,10	S	7 <sup>00</sup>	29	11	29,5	15	29,5	17 <sup>00</sup>	29	S
24.06.2017																					
25.06.2017																					
26.06.2017																					
27.06.2017																					
28.06.2017																					
29.06.2017																					
30.06.2017																					

LI AKACJE

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski