

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - wrzesień 2017

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.09.2017																		
02.09.2017																		
03.09.2017																		
04.09.2017																		
05.09.2017																		
06.09.2017																		
07.09.2017																		
08.09.2017																		
09.09.2017																		
10.09.2017																		
11.09.2017	8 <sup>00</sup>	710	11 <sup>00</sup>	700	13	690	17 <sup>00</sup>	720	BS	8 <sup>00</sup>	75	11	74	13	75	17 <sup>00</sup>	75	BS
12.09.2017	8 <sup>00</sup>	720	11	690	14	695	18 <sup>00</sup>	700	BS	8 <sup>00</sup>	75	11	75	14	76	17 <sup>00</sup>	75	BS
13.09.2017	8 <sup>00</sup>	710	11	700	16	680	17 <sup>00</sup>	680	BS	8 <sup>00</sup>	76	11	75	14	74	17	75	BS
14.09.2017	8 <sup>00</sup>	690	11	660	14	680	17 <sup>00</sup>	680	BS	8 <sup>00</sup>	77	11	76	16	77	17	77	BS
15.09.2017	8 <sup>00</sup>	720	11	700	14	700	17 <sup>00</sup>	690	BS	8	77	11	77	14	77	17	78	BS
16.09.2017																		
17.09.2017																		
18.09.2017	8 <sup>00</sup>	700	11	680	14	690	17 <sup>00</sup>	690	BS	8 <sup>00</sup>	78	11	78	14	77	17	78	BS
19.09.2017	8 <sup>00</sup>	650	11	690	15	690	17	690	BS	8 <sup>00</sup>	77	11	77	15	77	17	78	BS
20.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,50	11	660	15	690	17	690	BS	8	78	11	78	15	77	17	77	BS
21.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,55	11	670	14	690	17	690	BS	8 <sup>00</sup>	79	11	77	15	77	17	78	BS
22.09.2017	8 <sup>00</sup>	652	11	680	15	700	17	690		8 <sup>00</sup>	8,0	11	77	15	77	17 <sup>00</sup>	78	
23.09.2017																		
24.09.2017																		
25.09.2017	8 <sup>00</sup>	670	11	690	15 <sup>00</sup>	695	17 <sup>00</sup>	695	BS	8 <sup>00</sup>	79	11	79	15	7,8	17	79	BS
26.09.2017	8 <sup>00</sup>	690	11	690	15 <sup>00</sup>	700	17 <sup>00</sup>	700	BS	8 <sup>00</sup>	79	11	79	15	7,5	17	7,5	BS
27.09.2017	8 <sup>00</sup>	695	11	710	15	700	17 <sup>00</sup>	700	BS	8 <sup>00</sup>	79	11	76	15 <sup>00</sup>	7,5	17 <sup>00</sup>	75	BS
28.09.2017	8 <sup>00</sup>	690	11	700	15	700	17 <sup>00</sup>	690	BS	8 <sup>00</sup>	79	11	76	15	7,6	17	76	BS
29.09.2017	8 <sup>00</sup>	700	11	700	15	695	17	660	BS	8 <sup>00</sup>	7,5	11 <sup>00</sup>	7,5	15 <sup>00</sup>	7,6	17	7,6	BS
30.09.2017																		

*Phywe kmie Niecałowne*

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez "SOIS - wrzesień 2017

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.09.2017																					
02.09.2017																					
03.09.2017																					
04.09.2017																					
05.09.2017																					
06.09.2017																					
07.09.2017																					
08.09.2017																					
09.09.2017																					
10.09.2017																					
11.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,62	11	0,10	13 <sup>00</sup>	0,55	17 <sup>00</sup>	0,41	JK	08 <sup>00</sup>	0,84	JK	8 <sup>00</sup>	30	11 <sup>00</sup>	30	13 <sup>00</sup>	29 <sup>00</sup>	17 <sup>00</sup>	19	JK
12.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,70	11 <sup>00</sup>	0,55	14	0,60	17 <sup>00</sup>	0,40	JK	8 <sup>00</sup>	0,86	JK	8 <sup>00</sup>	30	11 <sup>00</sup>	30	14 <sup>00</sup>	30	17 <sup>00</sup>	28	JK
13.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,35	11	0,14	14	0,50	17 <sup>00</sup>	0,40	JK	8 <sup>00</sup>	0,75	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	14	29	17	28	JK
14.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,60	11	0,50	14	0,50	17	0,40	JK	8 <sup>00</sup>	0,79	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	31	16	29	17	28	JK
15.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,41	11	0,38	14	0,40	17	0,45	JK	8 <sup>00</sup>	0,30	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	14	30	17	30	JK
16.09.2017																					
17.09.2017																					
18.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,40	11	0,45	14	0,40	17	0,33	JK	8 <sup>00</sup>	0,25	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	15	30	17	30	JK
19.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,32	11	0,10	14	0,35	17	0,30	JK	8 <sup>00</sup>	0,17	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	15	30	17	30	JK
20.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,57	11	0,50	14	0,45	17	0,45	JK	8 <sup>00</sup>	0,20	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	31	15	31	17	30	JK
21.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,42	11	0,50	14	0,55	17 <sup>00</sup>	0,41	JK	8 <sup>00</sup>	0,22	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	14	30	17	30	JK
22.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,43	11	0,36	14	0,51	17	0,45	JK	8 <sup>00</sup>	0,30	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	15	31	17	30	JK
23.09.2017																					
24.09.2017																					
25.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,48	11	0,40	14	0,35	17 <sup>00</sup>	0,50	JK	8 <sup>00</sup>	0,20	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	30	15	30 <sup>00</sup>	17 <sup>00</sup>	30	JK
26.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,50	11	0,45	14	0,40	17	0,40	JK	8 <sup>00</sup>	0,20	JK	8 <sup>00</sup>	30	11	31	15	31	17	31,2	JK
27.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,50	11	0,40	12	0,45	17	0,35	JK	8 <sup>00</sup>	0,15	JK	8 <sup>00</sup>	31	11	31,7	15	31	17	30	JK
28.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,33	11	0,40	12 <sup>00</sup>	0,50	17 <sup>00</sup>	0,35	JK	8 <sup>00</sup>	0,17	JK	8 <sup>00</sup>	31	11	31	12	30	17	31	JK
29.09.2017	8 <sup>00</sup>	0,45	11 <sup>00</sup>	0,30	12 <sup>00</sup>	0,53	17	0,50	JK	8 <sup>00</sup>	0,16	JK	8 <sup>00</sup>	31	11	31	12	31	17	31	JK
30.09.2017																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Karol Rybkowski

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554