



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-101/2018/LMiP
z dnia 13.02.2018

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1 / 1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 20.12.2017 OL-LMiP.90.1.2018.3
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 07.02.2018
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.90.18.2018
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze – W.Skałecka, E.Walczak, M.Żołądkiewicz, M.Musiał - Rawdanis
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	07.02.2018
Data wykonania badania	07.02.2018– 09.02.2018

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wartość parametryczna ¹
			OL-203„S”	
Miejsce pobrania próbki:			Woda w niecce basenowej	
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C po 48 h. Metoda płytkowa (posiew wgłębny). Zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	2	100
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa. Zakres: od 1 jtk/100 ml. Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

13.02.2018
MŁODSZY ASYSTENT
Kamilla Kostrzevska
inż. Kamilla Kostrzevska

Zatwierdził
MŁODSZY ASYSTENT SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii
13.02.2018
mgr biol. Anna Karbownik
mikrobiolog

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.