

	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.(95) 722 60 57 www.wsse.gorzow.pl email: wsse@wsse.gorzow.pl	 AB 486				
				Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	PO-5.10-01/F3
				Nr: DL.OBS.9051.01341.2018	Data wydania: 03.01.2018	Data: 2018.05.25

Nazwa klienta	NSHK WSSE w Gorzowie Wlkp.		
Adres klienta	ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B 66-400 Gorzów Wlkp.		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	01341.2018	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) woda doprowadzana do pływalni Pływalnia kryta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego nr 23, 65-036 Zielona Góra	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań			
Próbki pobrań/dostarczył:	pracownik NSHK WSSE w Gorzowie Wlkp.	Nr protokołu pobrania/przekazania: 39/2018	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2018.05.22 / 2018.05.22		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013		
Badanie zakończono dnia	2018.05.23		

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry chemiczne					
1.	Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012	mg/l	2,0 ± 0,1	50
2.	Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	mg/l	2,5 ± 0,4	5,0

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

± - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku zawiera składową dotyczącą pobierania próbek

Wiersz 1: Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotany]/3 ≤ 1

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:
st.asystent Luiza Wojtowicz

Osoba zatwierdzająca:
mgr Maja Kunik
starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest