



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-1005/2018/LMiP
z dnia 30.10.2018**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1 / 1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 20.12.2017 OL-LMiP.90.1.2018.14
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 16.10.2018
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.90.236.2018
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze – K.Zimna, I.Malinowska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 21 - instalacja ciepłej wody Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	16.10.2018
Data wykonania badania	16.10.2018– 26.10.2018

Wyniki badań					
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne ¹
			OL-2409„S”	OL-2410„S”	
Miejsce pobrania próbki:			Basen kąpielowy kryty ZSOiS w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21 szatnia chłopięca	Basen kąpielowy kryty ZSOiS w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21 szatnia dziewczęca	
Obecność i liczba Legionella sp. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml Granica wykrywalności 2 ± 1 jtk/próbkę	PN-EN ISO 11731-2:2008 NKT	jtk/100 ml	nie wykryto	nie wykryto	0

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Dla metod jakościowych: granica wykrywalności przy której została zidentyfikowana i oszacowana niepewność rozszerzona przy 95% poziomie ufności i współczynniku rozszerzenia k=2 bez procesu pobierania próbek.

NKT – norma nieaktualna. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie normy nieaktualnej.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:


STARSZY ASYSTENT
30.10.2018
mgr inż. Urszula Socha

Zatwierdził:
**KIEROWNNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii**
mgr-biol. Anna Karbowiak
data i podpis mikrobiolog

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania



Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.