



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel.(95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	PO-7.8-01/F5
		Data wydania: 14.02.2019 r.
	Nr: DL.OBS.9051.00770.2019.S	Data: 2019.04.02

Nazwa klienta	Miasto Zielona Góra		
Adres klienta	Podgórna 22 65-424 Zielona Góra		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	00770.2019.S	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Woda w niecce basenowej (B) Basen kąpielowy kryty Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Woda w niecce basenowej	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobrane/dostarczył:	pracownik PSSE w Zielonej Górze	Nr protokołu pobrania/przekazania: NS-HK.900.57b.2019	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2019.03.27 / 2019.03.27		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08		
Badanie zakończono dnia	2019.03.29		

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry chemiczne					
1.	Σ THM	PN-EN ISO 15680:2008	mg/l	0,0206 ± 0,0042	0,100
2.	Chloroform	PN-EN ISO 15680:2008	mg/l	0,0147 ± 0,0035	0,0300

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2016)


± - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,

w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku zawiera składową dotyczącą pobierania próbek

Wiersz 1: Wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:
st asystent Marek Salomon



Osoba zatwierdzająca:
mgr inż. Justyna Moczydłowska
Kierownik Oddziału Badań Środowiskowych

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.