



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel.(95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	PO-7.8-01/F5
	Nr: DL.OBŚ.9051.03184.2019.S	Data wydania: 14.02.2019 r.
		Data: 2019.11.25

Nazwa klienta	Miasto Zielona Góra		
Adres klienta	ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	03184.2019.S	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Woda w nieszce basenowej (B) Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, 65 - 036 Zielona Góra Woda w nieszce basenowej	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobrane/dostarczył:	pracownik PSSE w Zielonej Górze	Nr protokołu pobrania/przekazania: NS-HK.900.205b.2019 - 1	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2019.11.20 / 2019.11.20		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08		
Badanie zakończono dnia	2019.11.21		

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry chemiczne					
1.	Σ THM	PN-EN ISO 15680:2008	mg/l	0,0208 ± 0,0039	0,100
2.	Chloroform	PN-EN ISO 15680:2008	mg/l	0,0108 ± 0,0026	0,0300

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2016)

± - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,

w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku zawiera składową dotyczącą pobierania próbek

Wiersz 1: Wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania próbki zostały podane przez klienta.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:

st.technik Grzegorz Moczydłowski

Osoba zatwierdzająca:
mgr inż. Justyna Moczydłowska
Kierownik Oddziału Badań Środowiskowych