



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-126/2019/LMiP z dnia 01.03.2019	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1 / 1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Zlecenie z dnia: 07.01.2019
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.900.19.3.2019
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 26.02.2019
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.900.36.2019
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze – I.Malinowska, J.Żelek, K.Matuszewska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	26.02.2019
Data wykonania badania	26.02.2019– 28.02.2019

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wartość parametryczna ¹
			OL-311„S”	
Miejsce pobrania próbki:			Woda w niecce basenowej	
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 +A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa. Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

01.03.2019

MŁODSZY ASYSTENT

 inż. Kamilla Kostrzewska

Zatwierdził
 KIEROWNIK SEKCJI
 Mikrobiologii i Parazytologii

04.03.2019
 mgr biol. Anna Karbownik
 data i podpis mikrobiolog

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.