



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-316/2019/LMiP
z dnia 13.05.2019

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1 / 1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 07.01.2019 OL-LMiP.900.19.8.2019
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 08.05.2019
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.900.93.2019
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze – K.Zimna, I.Malinowska, M.Jamioł
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	08.05.2019
Data wykonania badania	08.05.2019– 11.05.2019

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wartość parametryczna ¹
			OL-890„S”	
Miejsce pobrania próbki:			Woda w niecce basenowej	
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny).	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	2	100
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

13.05.2019 *dose*
MŁODSZY ASYSTENT
inż. Kamilla Kostrzewska

Zatwierdził
KIEROWNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii
13.05.2019 *Anna Karbowiak*
mgr biol. Anna Karbowiak
data i podpis mikrobiolog

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.